



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0273/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **FC UNIT 3"; MICROPURE 5"; ACTIVE 6"; ACTIVE 12"; AIR KNIGHT 7";  
AIR KNIGHT 14"**

Zawierający / containing: aluminium, stal malowaną proszkowo i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w kanałach wentylacyjnych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektach handlowo-usługowych i biurowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on stosowany. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych klasy S1. W salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów. Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

AIR CONTROL SRL  
20158 Mediolan  
Via Colino 10, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.  
32-085 Modlnica  
ul. Częstochowska 26



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.07.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.07.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 lipca 2021

The date of issue of the certificate: 29th July 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrówotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB